



ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ НЕТИШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка, 1, м. Нетішин, Хмельницька область, 30100, тел.(03842) 9-05-90, факс 9-00-94
E-mail: miskrada@netishynrada.gov.ua Код ЄДРПОУ 05399231

25.05.2024 № 94/01-29-1947/2024 на № б/н від 21.05.2024

Антоніні КУЛАКОВІЙ
foi+request-128610-c94587f1@dostup.org.ua

На Ваш інформаційний запит, надсилаємо Вам копію акту обстеження споруди підземного переходу у спортивну зону, що знаходиться по вул. Варшавська, 1/1, у м. Нетішин.

Додаток: на 7 арк. в 1 прим.

Міський голова

Олександр СУПРУНЮК

Оксана Латишева, 9 08 88
Катерина Синявська, 9 07 52
Людмила Шевчук, 9 11 26

АКТ
обстеження споруди підземного переходу у спортивну зону

Нетішинська міська територіальна громада

17 квітня 2024 року

Місце знаходження об'єкта обстеження: Хмельницька область, Шепетівський район, місто Нетішин, по вулиці Варшавська, 1/1.

Комісія, у складі першого заступника міського голови, голови комісії Олени ХОМЕНКО, директора Фонду комунального майна міста Нетішина, заступника голови комісії Надії КОВАЛЬ, головного спеціаліста Фонду комунального майна міста Нетішина, секретаря комісії Людмили ШЕВЧУК, заступника директора КП НМР «Благоустрій» Віктора ЛЕЛЯХА, головного бухгалтера КП НМР «Благоустрій» Людмили МИРОНЧУК, інженера 1 категорії КП НМР «Благоустрій» Світлани ВІТКОВСЬКОЇ, майстер 1 групи дільниці по експлуатації та ремонту доріг КП НМР «Благоустрій» Валентини КЛЕПКОВОЇ, начальника відділу благоустрою та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради Єлізавети ЧАЙКОВСЬКОЇ, начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Нетішинської міської ради Оксани КИЯН, начальника відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради – головного архітектора міста Марії ТУЛЬБИ, відповідно до розпорядження міського голови від 08 квітня 2024 року № 88/2024-р «Про комісію з обстеження споруди підземного переходу у спортивну зону», провела обстеження споруди підземного переходу у спортивну зону за № 1/1, яка розташована по вулиці Варшавська, у місті Нетішин, Шепетівського району, Хмельницької області.

В ході обстеження виявлено, що споруда підземного переходу у спортивну зону знаходиться в занедбаному стані та не функціонує за призначенням від дати введення в експлуатацію, тобто з 1998 року, як зазначено членами комісії від КП НМР «Благоустрій».

Зовні споруда має зношений, пошкоджений вигляд: по периметру даху частково відірвані металеві листи, деякі металеві листи надірвані, що можуть бути небезпечними у вітряну погоду, стіни цегляні, мають пошкоджений вигляд, наявне відшарування штукатурки на стінах та підмурівці, злущена фарба.

Згідно з оригіналом:
Перший заступник міського голови,
голова комісії
21.05.2024 р.



Олена ХОМЕНКО

В середині приміщення сирість, стіни, підлога та сходи вкриті пліснявою та грибок, також в приміщенні присутній виражений запах плісняви, оскільки воно весь час перебуває у затопленому стані. Стіни приміщення облущені, також відбувається постійне підтоплення, застій води глибиною до 70 см, що є основною причиною, яка унеможлиблює використання об'єкта обстеження за призначенням. Відкачування води є безрезультатним, так як постійно прибуває нова вода та рівень глибини здебільшого завжди тримається на одному рівні, про що свідчать сліди на стінах приміщення.

Враховуючи факт того, що рівень води на рівні 4 нижніх сходинок, спуститися та обстежити приміщення в частині переходу є неможливим, так як і його використання за призначенням.

Також варто зазначити, що враховуючи територіальне розташування об'єкту обстеження, його наземна частина перекриває огляд дороги, що ускладнює рух транспортних засобів та несе в собі підвищений рівень небезпеки для пішоходів. Про що свідчать численні скарги мешканців громади та зафіксовані випадки ДТП.

Висновок комісії:

Враховуючи результати обстеження, стан приміщення та неможливість використання його за призначенням через постійне затоплення, комісією прийнято рішення:

1. Рекомендувати комунальному підприємству Нетішинської міської ради «Благоустрій», яке є балансоутримувачем даної споруди підземного переходу у спортивну зону, звернутись до експерта з технічного обстеження будівель та споруд з метою проведення технічного обстеження споруди та отримання висновку про її технічний стан.

2. Враховуючи висновок про технічний стан споруди, за необхідності, підготувати та подати для комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина перелік документів для списання з балансу КП НМР «Благоустрій» споруди підземного переходу у спортивну зону відповідно Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішина з метою отримання згоди на списання.

3. В разі прийнятого позитивного рішення міською радою про надання згоди на списання споруди підземного переходу у спортивну зону, КП НМР «Благоустрій» необхідно звернутись до виконавчого комітету Нетішинської

Згідно з оригіналом:
Перший заступник міського голови,
голова комісії
21.05.2024 р.

Олена ХОМЕНКО

міської ради щодо отримання дозволу на демонтаж споруди підземного переходу у спортивну зону.

Фото обстеження додаються.

Акт складено у 3 (трьох) примірниках.


Перший заступник міського голови,
голова комісії


Олена ХОМЕНКО

Директор Фонду комунального майна
міста Нетішина, заступник голови комісії


Надія КОВАЛЬ

Головний спеціаліст Фонду комунального
майна міста Нетішина, секретар комісії


Людмила ШЕВЧУК


Інженер 1 категорії комунального
підприємства Нетішинської
міської ради «Благоустрій»


Світлана ВІТКОВСЬКА

Начальник відділу державного
архітектурно-будівельного контролю
виконавчого комітету
Нетішинської міської ради


Оксана КИЯН


Майстер 1 групи ділянки по
Експлуатації та ремонту доріг
комунального підприємства
Нетішинської міської ради «Благоустрій»


Валентина КЛЕПІКОВА

Заступник директора комунального
підприємства Нетішинської
міської ради «Благоустрій»


Віктор ЛЕЛЯХ


Головний бухгалтер комунального
підприємства Нетішинської
міської ради «Благоустрій»


Людмила МИРОНЧУК

Начальник відділу містобудування та
архітектури виконавчого комітету
Нетішинської міської ради –
головний архітектор міста
Начальник відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства виконавчого


Марія ГУЛЬБА

Згідно з оригіналом:
Перший заступник міського голови,
голова комісії
21.05.2024 р.


Слізавета ЧАЙКОВСЬКА
Олена ХОМЕНКО



Станція метро «Спідівань»,
вулиця Св. Івана, міський район,
Київ, Україна
10.10.14

Копія



Олена ХОМІНКО






Зроблено за замовленням
Інституту економіки та соціології
Київського національного університету
імені Шевченка
10.05.2024 р.



31.06.2011
11:00

С.М. КОМЕДОВ





Перший заступник міського голови,
голова комісії
21.05.2024 р.



[Handwritten signature]

Олена ХОМЕНКО