

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник ЖЕД № 901 комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району

м. Києва»



Євгенія ГОЛОВАТА

А К Т

Щодо обстеження трубопроводів централізованого опалення у підвальному приміщенні у житловому будинку № 8/20 на вул. Шовкуненка.

м. Київ

13.11.2024

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

- в. о. головного інженера Матвієнко Г.А.,
- в. о. провідного інженера Гонзи А.М.,
- слюсаря-сантехніка Алісова В.Е.

склали даний акт про те що нами було обстежено трубопроводи централізованого опалення у підвальному приміщенні у житловому будинку № 8/20 на вул. Шовкуненка.

На момент обстеження трубопроводи централізованого опалення знаходяться в робочому стані, протікань та прокапувань не виявлено, але в зв'язку з тривалим терміном експлуатації потребують заміни.

Працівниками виконано замір параметрів теплоносія на елеваторних вузлах, які складають:

1 елеватор $T=+60^{\circ}\text{C}$, $P_1=6,2$ атм., $P_2=1,8$ атм.,

2 елеватор $T=+60^{\circ}\text{C}$, $P_1=6,0$ атм., $P_2=1,8$ атм., що унеможливило задовільну роботу внутрішньобудинкової системи опалення та вирішення питання нормативного опалення в будинку.

В.о. головного інженера

Г. МАТВІЄНКО

В.о. провідного інженера

А. ГОНЗА

Слюсар-сантехник

В. АЛІСОВ