



УКРАЇНА

Чернівецька міська рада

Департамент житлово-комунального господарства

~~вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58020, тел. (0372) 52-40-49, тел./факс 52-42-41;~~

~~E-mail: derjkg.cv@gmail.com, Код ЄДРПОУ № 25082708~~

*29.03.2019 № Л-501-03/01/18/02* Тетяна Лебухорська ✓  
*на № Л-957-01/00/18/02 12.03.2019* foir-request-47139-550d8da4@  
dostup.pravda.com.ua

Міська рада

Відповідно до вашого інформаційного запиту щодо надання публічної інформації актуального стану мереж (підземних комунікацій) на проспекті Незалежності (на ділянці від вул. Головної до вул. Героїв Майдану) надаємо скановані копії документів в яких визначено стан мереж які перебувають на балансі комунальних підприємств «Чернівціводоканал» та «МіськШЕП».

Додаток:

- копія листа від КП «Чернівціводоканал» (3 арк.);
- копія листа від КП «МіськШЕП» (1 арк.).

Заступник директора департаменту  
житлово-комунального господарства  
міської ради

О.Шинчак

Скало Р.О.

25.97.71



УКРАЇНА

**ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
комунальне підприємство  
«ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»**

вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 58023, тел. 544601 (приймальня), 547662 (бухг.),  
Рір 26001300391988 у Філії – Чернівецьке обласне управління АЛ «Ордабляк»,  
МФО 356334, код 03361780, ПН 033617824128,  
факс 544601; e-mail: [cv.voda@gmail.com](mailto:cv.voda@gmail.com)

13.02.18 № 03/300  
на № \_\_\_\_\_

Директору Департаменту ЖКГ  
Я.Д.Кушнірик

КП «Чернівціводоканал» інформує, що по пр.Незалежності від вул.Героїв Майдану до вул.Головної прокладено наступні мережі:

- від вул.Героїв Майдану до вул.Небесної Сотні водопровідна мережа діаметром 500 мм з сталевих труб по зеленій полосі;
- від вул.Небесної Сотні до вул.Головної водопровідна мережа діаметром 300 мм з чавунних труб по зеленій полосі та діаметром 150 мм з чавунних труб по проїжджій частині;
- водопровідні вводи житлових будинків та об'єктів соціального призначення зі сталевих труб, які приєднані до водопровідних мереж діаметром 500 мм, 300 мм, 150 мм, та перетинають проїжджу частину вулиці;
- від кінця вул.Героїв Майдану пр.Незалежності до житлового будинку №94 по пр.Незалежності каналізаційна мережа діаметром 300 мм з керамічних труб;
- від вул.Небесної Сотні до вул.Головної каналізаційна мережа діаметром 300 мм з керамічних труб по проїжджій частині;
- каналізаційні вводи житлових будинків та об'єктів соціального призначення, які приєднані до каналізаційної мережі діаметром 300 мм, які перетинають проїжджу частину вулиці.

Будівництво вищезазначених мереж відбувалося у кінці 70-х – на початку 80-х років минулого століття.

Враховуючи тривалий термін експлуатації водопровідно-каналізаційних мереж прокладених по пр.Незалежності та те, що термін експлуатації сталевих труб в системі водопостачання складає близько 20 років, існує ймовірність виникнення аварійних ситуацій на вищезазначених мережах.


У разі аварій, КП «Чернівціводоканал» буде виконувати роботи по їх ліквідації, що в деяких випадках може призвести до порушення асфальтного покриття вулиці.

Додатково інформуємо, що на замовлення Департаменту ЖКГ нашим підприємством розроблені технічні умови №03/25 від 01.02.2018 року на капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж прокладених по проспекту Незалежності.

Начальник КП «Чернівціводоканал»

А.А.Чабан

вик. Пасєра Л. Є.



# УКРАЇНА

Чернівецьке міське комунальне  
підприємство шляхово-експлуатаційне підприємство  
(Чернівецьке міськ ШЕН)

58029 м. Чернівці  
вул. Котшового, 41а  
тел. факс. 57-24-36, тел. 57-24-34  
E-mail: mkrshen@gmail.com

р/р 26006924417902  
в ПАТ АБ «Укрзалізниця» в м. Чернівці  
МФО 320478 код ЗКПО 02357562

22 березня 2019 р. № Д-78  
ка № Д-50/0390 Інф. від 18.03.2019р.

Департаменту  
житлово – комунального  
господарства міської ради  
(для узагальнення відповіді)

На інформаційний запит Т. Лебухерської щодо стану мереж (підземних комунікацій на пр-ті Незалежності ( на ділянці від вул. Головна до вул. Героїв Майдану) повідомляємо:

Мережі зливової канілізації на пр-ті Незалежності ( на ділянці від вул. Головна до вул. Героїв Майдану) знаходяться в задовільному робочому стані.

Начальник  
Чернівецького міськ ШЕН

Е. Душак

Вик. П. Олсєр

тел. 57-24-32

25.03.2019

Служба 4



УКРАЇНА

**ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ЧЕРНІВЦІВДОКАНАЛ"**

58023, Україна, м. Чернівці, вул. Комуніальників, 5, тел.: 544601, 47461, 547662  
Р/р 26003001000088 МФО 380720 ПАТ «АНЕКС БАНК»  
факс: 544601, 74809; e-mail: cv.yoda@gmail.com

26 03 2019 № 03/300 Департамент житлово-комунального  
на № 0-501-00/01-1000/03 господарства міської ради

КП «Чернівціводоканал» направляє копії листів від 09.01.2018 р. № 03/215 та від 13.02.2018 р. №03/300 щодо стану водопровідних та каналізаційних мереж прокладених по проспекту Незалежності.

Також, на електронну адресу Департаменту ЖКГ направлено скановані копії зазначених листів.

Начальник підприємства

Б.Г.Максимчук

Вик.Пасері Л.Є. 54-75-21

27 03 2019



УКРАЇНА

**ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ"**

вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 58023, тел. 544601 (приймальня), 547662 (бухг.),  
Р/р 26001300391988 у Філії – Чернівецьке обласне управління АГ «Ощадбанк»,  
МФО 356334, код 03361780, ІПН 033617824128,  
факс 544601; e-mail: [cv.voda@gmail.com](mailto:cv.voda@gmail.com)

*09.01.18 № 03/215  
на № 01/01-07/4789 об'єд.17*

Департамент житлово-комунального  
господарства

КП «Чернівціводоканал» інформує, що по проєкту Незалежності від вул.Яеська до вул.Героїв Майдану:

Проєктом «Проєкт муніципального водного господарства м.Чернівці, Стадія І» передбачено заміну водопровідної мережі діаметром 500 мм від вул.Небесної Сотні до вул.Героїв Майдану.

Від вул.Яеська до вул.Небесної Сотні прокладено:

- водопровід діаметром 300 мм із чавунних труб по зеленій полосі по парній стороні вулиці на глибині 2,0 м. Стан водопровідної мережі задовільний;
- водопровід діаметром 150 мм із чавунних труб по проїжджій частині вулиці на глибині 2,0 м. Водопровід потребує заміни. При проєктуванні необхідно розглянути можливість ліквідації даного водопроводу з пере підключенням існуючих абонентів до водопровідної мережі діаметром 300 мм, з зміною надпровідних введів;
- каналізаційний колектор діаметром 250-300 мм із керамічних труб на глибині 3,5-5,5 м. Каналізаційний колектор знаходиться в зношеному стані та потребує заміни. Також заміни потребують оглядні колодязі та каналізаційні впуски існуючих абонентів.

У разі прийняття рішення по заміні водопровідно-каналізаційних мереж по пр.Незалежності, просимо направити офіційний запит на виготовлення технічних умов з наданням топографічної зйомки в масштабі 1:500 з позначенням ділянки на якій планується проведення ремонту дороги.

Начальник КП «Чернівціводоканал»

*[Підпис]*  
А.А.Чабан

вн.Пасеро Л.С.  
тел. 54-75-21