

Інформація щодо потреби у капітальних ремонтах по закладу освіти

ДНЗ № 719

2019, 11 - 2023, 12

окрівля кв. м	Фасад кв. м	Вікна кв. м	Харчоблок кв. м	Спортзал кв. м	Басейн кв. м	Актова зала кв. м	Стадіони кв. м	Паркан кв. м/пог. м	Благоустрій кв. м	Санвузли кв. м/шт	Приміщення кв. м	Ігрові майд шт./кв. м
капітальний монт 5,5 кв.м.	-	-	Заміна вентиляційної системи, світильників 11 шт.	Ремонт підлоги 75 кв.м.	-	Ремонт підлоги 75 кв.м.	Покриття спортивного майданчику (800 кв.м.) та встановлення сучасного спортивного обладнання	-	Тротуарна плитка або асфальтне покриття 2079 кв.м.	Капітальний ремонт 4 санвузлів 52 кв.м., 3 санвузли потребують костемичного ремонту 39 кв.м.	Капітальний ремонт: ігрових кімат – 5 (250 кв.м.), спальні кімнати – 8 (400 кв.м.), роздягальні – 11 (198 кв.м.), мед блок (106 кв.м.), кабінет (18 кв.м.), коридор (150 кв.м.), сходові марші (157,68 кв.м.) сходи 10 шт. (надломані), лінолеум 480 кв.м. Косметичний ремонт: буфетні – 4 шт. (16 кв.м.), заміна вентиляційної системи та світильників на пральні.	Встановити тіньові навіси на двох ігрових майданчиках. Демонтаж та монтаж 12 тіньових навісів. Облаштувати покриття на 14 ігрових майданчиках. Встановити обладнання на дитячих ігрових майданчиках в кількості 14 шт. Облаштувати доріжки на 3 ігрових майданчиках (76,8 кв.м.)

Керівник закладу



Вікторія КУРЗОВА

Інформація
по ДНЗ № 719

про потреби у поточних ремонтах на 2019 рік.

1. Ремонт електрощитових
 - Заміна дверей в щитовій на металеві вогневитривалі до 30 хв.
 - Заміна дверей на металеві вогневитривалі у вентиляційну кімнату
 - Заміна предохранителів у щитовій шафі
2. Ремонт поверхових щитів
 - Заміна автоматичних вимикачів однофазних та одноосних вимикачів в поетажних щитках
 - Встановити шафи на електричні щитки, які замикаються
3. Ремонт сантехнічних мереж
 - Гарячого водопостачання 100 м.
 - Холодного водопостачання 100 м.
 - Каналізація 80 пог. М.
 - В групі № 1 підключити кран в душовій до гарячого водопостачання
4. Потребують заміни прилади опалення, а саме батареї - 100 шт.
5. Зовнішні каналізаційні мережі потребують прочистки
6. Холодильна шафа в кількості 1 шт. потребує ремонту
7. Нове технологічне обладнання харчоблоку потребують підключення (м'ясорубка, котли, болер)
8. Пральна машина потребує ремонту
9. Встановити автоматичну систему пожежної сигналізації
10. Водопровідні колодязі на території закладу потребують чистки та ремонту
11. Встановити систему зовнішнього блискавко - захисту
12. Потребують чистки каналізаційні мережі
13. Частково потребують заміни крани - гідранти для поливу

Директор ДНЗ № 719



Курзова В. Л.